



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 44п-03-2023
(место выдачи предписания)

г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100 « 24 » мая 2023

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю Шаповал Татьяной Федоровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школы № 16 имени Героя Советского Союза Льва
Доватора (далее - МАОУ СОШ № 16) по адресу: г. Краснодар, ул. Темрюкская, д. 68
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
ст. 28, ч.1, Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), санитарные
правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):
- объект эксплуатируется не в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой
был построен (наполняемость учреждения в одну смену по проекту 750 человек, а по факту обучается 1724
человека, из них в 1 смену 1014 человек) (пп. 1.3, 2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20);
 - количество мест в обеденном зале не обеспечивает организацию питания всех обучающихся в
течение не более трех перемен (п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20);
 - две спортивные площадки покрыты асфальтом. Целостность асфальтового покрытия нарушена,
имеет дефекты (п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20);
 - на собственной территории покрытие проездов, подходов и дорожек нарушено, имеет дефекты (п.
2.2.4. СП 2.4.3648-20);
 - уровни искусственной освещенности в 14ти из 25ти точек не соответствуют нормируемым
значениям (в учебном кабинете №№ 12, 58, 15, 57) (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20);
 - в учебном кабинете № 41 учебная доска не оборудована дополнительным источником
искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20);
 - в кабинетах №№ 9, 11, 13, 15, 61, 62 не все источники искусственного освещения содержатся в
исправном состоянии (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20);
 - в учебных кабинетах не вся мебель (столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в
соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка не нанесена на боковую наружную поверхность
стола и стула (п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20);

- ряд туалетных кабин в туалетных комнатах не оборудованы дверями. Туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. В туалете мальчиков на 3 этаже один унитаз не исправный (п.п. 2.4.11, 3.4.10. СП 2.4.3648-20);
- в рекреации на 2 и 3 этаже, в кабинете №№ 45, 49, в лаборантской кабинета физики, стены и потолки имеют дефекты и повреждения отделки, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- в кабинете технологии для мальчиков полы имеют дефекты и повреждения не допускающие влажную обработку и дезинфекцию (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20);
- установленная в кабинете физики раковина не исправна. Горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты технологии. (п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20);
- расписание учебных занятий на 2022-2023 учебный год не соответствует требованиям (расписание уроков составлено без учёта недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов в следующих параллелях: 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 4а, 4в, 4г, 4д, 4е (при норме облегченный день в среду или в четверг); продолжительность большой перемены после 2 или 3 урока 20 минут: в 1-ю смену у 2е, 3в, 4б, 4в, 4г, 4е, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 9е, 10, 11 (фактически 10 минут)) п. 2.10.3, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.6, 6.9, 6.10 СанПиН 1.2.3685-21

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения п.п. 1.3, 2.4.2, 3.4.14, 3.4.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.8.5, 2.4.4, 2.8.9, 2.4.3, 2.4.11, 3.4.10, 2.5.3, 2.5.2, 3.4.13. СП 2.4.3648-20; раздела VI табл. 6.6, 6.9, 6.10 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок до 29.08.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СОШ № 16, в лице законного представителя

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по адресу: г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 100, тел./факс 88612596146 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до « 29 » августа 2023 года** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Шаповал Т.Ф.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » мая 2023
(подпись) (инициалы и фамилия)

Ревенко И.Н.

Предписание направлено по адресу: